



JENERATÖR BAKIM VE KONTROL FORMU

CİHAZ BİLGİLERİ		
MARKASI:	KAPASİTE:	BAKIM PERİYODU: GÜNLÜK
MODELİ	KULLANIM YERİ:	AY/YIL:

GÜN	CİHAZIN DURUMU	KONTROL EDEN	İMZA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Form No: DH-FR-0003 Yayın Tarihi:03.05.2018 Değ.No:0 Değ. Tarihi:-

NOT: Günlük bakımda jeneratörün yakıt seviyesi, su seviyesi, sıcaklık seviyesi, akü voltajı kontrol edilecek ve eksik tespit edildiyse şayet giderilecektir. Jeneratör 15 dakika boşta çalıştırılarak manuel senkronize edilecek ve jeneratörlerin senkron olduğu gözlenecektir. (Her hafta Cuma günü)

HAZIRLAYAN: Teknik Hizmetler Birim Şefi

Hasan OKUR

ONAYLAYAN: Destek Hizmetleri Müdürlüğü